

SFS-EN1992-1-1+A1+AC: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Käännöksestä havaittuja virheitä

Päivitetty: 24.11.2015

Havaitut virheet:

Kohta 5.6.3(3)

Kohdan tekstin korjaus on puolittainen. Pitäisi olla:

(3) Kulmanmuutos θ_s määritetään kuormien mitoitusarvojen ja tarkasteluhetkellä vaikuttavien materiaaliominaisuuksien ja jännevoiman keskiarvojen perusteella.

Kohta 6.4.5(1)

Kohdassa oleva huomautus:

Kansallisen parametrin k_{\max} suositusarvo on 1,5 (ei siis 0,15)